



- 01- TODAS OS TUBULOS E CONEXÕES DEVERÃO ATENDER A NBR 9648:2018.
- 02- O PROJETO FOI ELABORADO ATENDENDO AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5629:2020.
- 03- DIÂMETROS E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 04- NÃO UTILIZAR CALÇOS OU GUIAS NOS TRECHOS HORIZONTAIS DE TUBULAÇÃO, EVITANDO SE PONTOS EM QUE POSSAM SURTIR ONDULAÇÕES NA TUBULAÇÃO.
- 05- EVITAR ABRAÇADERAS NA TUBULAÇÃO AÉREAS, POSSUINDO FOLGA SUFICIENTE PARA UMA LEVE MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO.
- 06- NÃO UTILIZAR FIOS, ARMARES E BARRAS DE FERRO COMO APOIO DE TUBULAÇÃO.
- 07- EVITAR A LOCAÇÃO DO TUBULO NO PROJETO E REALIZAR ADEQUAÇÃO NA OBRA PARA EVITAR A SUA INSTALAÇÃO EM LUGARES INADEQUADOS E INACESSÍVEIS;
- 08- NÃO SE DEVE REALIZAR ACÓDIMENTOS NA TUBULAÇÃO PARA ABRIR BOLSAS PARA EFETUAR EMENDAS, UTILIZAR LUVAS, FERRAMENTAS E LOCAÇÃO DE CORRETIVO.
- 09- NÃO SE DEVE EFETUAR SIGES INVERTIDOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES. CASO OCORRER, UTILIZAR VALVULA VENTOSA.
- 10- EM CADA TUBULAÇÃO DEVE HAVER UM PONTO DE MANUTENÇÃO, PARA REALIZAR A PINTURA DELAS PARA PROTEÇÃO DO SEU MATERIAL E PROCEDER COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ADEQUADAMENTE.
- 11- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO MEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
- 12- TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM ABRAÇADERAS.
- 13- TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO;

[illegible]

CNPJ:24.770.661/0001-64

ELABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS



amm.org.br
centraldeprojetosamm@gmail.com

PRESIDENTE
LEONARDO TADEU BORTOLIN



OBJETC	
--------	--

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

ENDEREÇO

AV. 1º DE MAIO, SN - APIACÁS/MT

ESPECIALIDADE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ASSUNTO:

DETALHES E CORTES - ÁGUA FRIA

PRANCHA

00 / 00

1000

RESPONSÁVEL TÉCN. DA OBRA:

1000

COORDENADAS:
9°34'8.29"S - 57°23'57.06"C

100

