

ANEXO G.4 – NTCB 01

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO DOS PREVENTIVOS

6.4 EXTINTORES

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 18 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Tipo	PQS	CO₂
Peso (kg ou L)	6Kg	6Kg
Capacidade extintora	2A:10B:C	5B:C
Distância máxima a percorrer (m)	25m	25m
Altura de instalação (m)	1,60m	1,60m

THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA
Engenheiro Civil
CREA: 1216515131